

## Simpleks omekšivač VAK

**OMEKŠIVAČ VODE KABINET - VAK** se sastoji iz jednog tanka, od najkvalitetnijeg materijala otpornog na koroziju, u kome se vrši proces jonske izmene, a koji je postavljen u unutrašnjost kabineta. Na ovān naāin kabinet igra ulogu posude za so, a ujedno smanjuje potreban prostor za smeštanje uređaja. Vizuelno, omekšivaā ovog tipa ostavlja daleko lepši estetski utisak obavljajuāi pritom jako vaāan posao.

### SPECIFIKACIJA MAXI KABINETA

Parameter	Value
Flownom.	1,00m <sup>3</sup> /h
Flow min.	0,20m <sup>3</sup> /h
Flow max.	1,20 m <sup>3</sup> /h
Capacity per inlet water hardness	120m <sup>3</sup> /1dH
Ion-exchange type	Resinex KW8
Tablet saltconsumptionper regeneration	6,0 kg
Brine tank	Kabinet-MAXI
Typecontrol valve	Fleck 5600/1600/SXT,1"
Drain line connection	1/2"
Ion-exchangetank volume	1 x 39 lit
Ion-exchangequantity	1 x 30 lit
Water pressure min-max	3-5 bar
Type regeneration	Time,delayed,immediate
Electrical requirements	220V -50Hz



#### Osnovni delovi uređaja tipa VAK:

Jedna kolona  
 Upravljaāki ventil tipa FLECK  
 Kabinet  
 Cevni razvod